




Din Mounted Emergency Light Central Test Unit

Part numbers: DCTU



Technical Characteristics	
Operating voltage	230V AC
Frequency	50 Hz
Width	1.5 module
Installation type	DIN rail
Stand-by consumption	~0 W
Setting range time	30 minutes, 3 hours, (5 second test)
Type of contact	NO/NC contact
Switching output	1 x 12 Amp Changeover
Time Functions	30 minute test
	3 hour test
	5 second test (functionality)
	User-friendly setting of functions and time via sliding switch
Output indication	multifunction LED, flashing at certain states



Dokument/document Försäkran om överensstämmelse/ Declaration of conformity		Utgåva datum/edition date 2015-05-04
Avdelning/department Kvalitet/Quality		
Ansvarig/prepared Kent Andersson	Version 4	Sida/page 1 av/of 1

Manufacturer/Tillverkare: GARO AB
Box 203
S-335 25 GNOSJÖ
Sweden

Telephone: +46 (0)370 33 28 00
Telefax: +46 (0)370 33 28 50

Agent established within EC/Ombud etablerad inom EG

Telephone:
Telefax:

Agent of equipment/Materielslag: Electromechanical time switch

Trade Mark/Varumärke: GARO

Type Designation/Typbeteckning: DCTU ,

**We hereby declare that our product fulfils the requirements of following EC directives/
Vi intygar härmed att vår produkt uppfyller krav enligt följande EU direktiv:**

- The Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU / Lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU.**
- Electromagnetic compatibility (EMC) 2014/30/EU / Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU.**
- RoHS Directive (RoHS) 2011/65/EU / RoHS direktivet (RoHS) 2011/65/EU.**
- No electromagnetic compatibility (EMC 2014/30/EU) immunity or emission tests are required on the assembly / Produkten innehåller inte elektroniska apparater som påverkas enligt förbehållen enligt direktivet (EMC) 2014/30/EU.**

**The following harmonised standards (latest edition) or technical specifications which comply with good engineering practice in safety matters in force within the EC have been used in the design:/
Följande harmoniserade standarder (senaste utgåva) eller tekniska specifikationer som uppfyller god säkerhetsteknik praxis inom EG har använts i konstruktionen: EN 60730-1, EN 60730-2-7, EN 50581**

- The equipment confirms completely with the above stated harmonised standards or technical specifications./**

Materielen överensstämmer helt med ovan angivna harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer.

Or/Eller

- The equipment confirms only partially with the above stated harmonised standards or technical specifications but complies with good practice in safety matters in force within the EC./
Materielen överensstämmer endast delvis med ovan angivna harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer, men uppfyller god säkerhetsteknisk praxis inom EG.**

We have product surveillance according to CENELEC's harmonised requirements, documents CCA-201.

GARO AB
Company/Företag

Sign/Underskrift

2017-02-13
Date/Datum

Responsible for Technology and standardization/Teknik och standardiseringsansvarig
Position/Befattning

Kent Andersson
Sign in printed letters/Namnförtydligande