

IP40 Flush Fit Distribution Boxes with Steel Door - GME42PO-PH-GO



Product type: Flush-fit distribution boxes with steel door for hollow walls

Exterior dimensions (Height x Width x Depth): 627 x 387 x 97mm

Dimensions of the flush-fit gap (HxWxD): 594 x 354 x 87mm

Number of modules: 14 Mods X 3 Rows

Installation: Flush-fitted for prefabricated walls

Color: White RAL 9003.



Window: Opaque

Weight (Kg): 4.05

Cable entry: -

Components: Neutral and earth bars included

Materials: Halogen-free plastic materials. Base: High impact polystyrene



Technical Data:

Degree of Protection:	IP40
Resistance of Impact:	IK08
Glow Wire Resistance:	805°C
Ball pressure Test:	-25°C / +40°C
Ambient Temperature Range:	1000 V AC / 1500 V DC
Maximum operating Voltage:	125A
Rated Current:	Class II
Double Insulation:	

EAN: 843104493923
Customs Tariff Number: 85.38.10.00
ETIM 8.0: EC000214



Dokument/document		Utgava datum/edition date
Försäkran om överensstämmelse/ Declaration of conformity		2016-06-08
Avdelning/department Kvalite/Quality		
Ansvarig/prepared Magnus Arvidsson	Version 3	Sida/page 1 av/of 1

Supplier/Tillverkare:

GARO AB
Box 203
S-335 25 GNOSJO
Sweden

Telephone: +46 (0)370 33 28 00

Telefax: +46 (0)370 33 28 50

Supplier established within EU/Ombud etablerad inom EG

Supplier of equipment /Materielslag : Consumer unit/Normcentral

Trade Mark/ Varumärke: GARO

Type Designation / Typbeteckning: G... , GN...,GM..., NUM ... , NIM ... , NUM.GM ... , NUM.GT ... , NUM.L ..., NEM .. , NCI..., NCID ... , NCU ... , NCUP ... GME...and / och GCUT

We hereby declare that our product fulfils the requirements of following EC directives/

Vi intygar härmed att vår produkt uppfyller krav enligt följande EU direktiv:

- The Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU / Lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU.
- Electromagnetic compatibility (EMC) 2004/108/EU / Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2004/108/EG.
- RoHS Directive (RoHS) 2011/65/EU / RoHS direktivet (RoHS) 2011/65/EG.
- No electromagnetic compatibility (EMC) immunity or emission tests are required on the assembly/
Produkten innehåller inte elektroniska apparater som påverkas enligt förbehållen enligt direktivet (EMC) 2004/108/EG.

The following harmonised standards (latest edition) or technical specifications which comply with good engineering practice in safety matters in force within the EU have been used in the design:/

Följande harmoniserade standarder (senaste utgåva) eller tekniska specifikationer som uppfyller god säkerhetsteknik praxis inom EG har använts i konstruktionen: SS EN 61439-1-3

The equipment conforms completely with the above stated harmonised standards or technical specifications./
Materielen överensstämmer helt med ovan angivna harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer.

Or/eller

- The equipment confirms only partially with the above stated harmonised standards or technical specifications but complies with good practice in safety matters in force within the EU./
Materielen överensstämmer endast delvis med ovan angivna harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer, men uppfyller god säkerhetsteknik praxis inom EG.

We have product surveillance according to CENELEC's harmonised requirements, documents CCA-201.

Garö AB
Company/Företag

2016-06-18
Date/Datum

Sign/Underskrift

Environmental- and Quality Manager/Kvalitets- och Miljöchef
Position/Befattning

Magnus Arvidsson
Name / Namnförtydligande