



RCCB 6kA 4 pole 4 Module Type A

Type: GCD63-4-03



Technical data

Rated voltage U_n	230/400V AC
Rated current I_n	63 Amp
Rated short-circuit capacity	10 kA
Rated making and breaking capacity I_m	630A
Back-up fuse	63A gG
Type	A
Isolating class	B
Rated residual current $I_{\Delta n}$	30 mA
Terminals	1-25mm ²
Standards	EN 61008, IEC 61008





Dokument/document Försäkran om överensstämmelse/ Declaration of conformity		Utgava datum/edition date 2024-10-24
Avdelning/department Kvalite/Quality		
Ansvarig/prepared Paul Fox	Version 1	Sida/page 1 av/of 1

Supplier/Tillverkare: GARO Ireland
GARO UK

Telephone: +353 (01) 866 5360
+44 (0) 121 3899 444

Supplier established within EU/Ombud etablerad inom EG

Supplier of equipment /Materiellslag : Earth leakage circuit breaker with overcurrent protection/ Personskyddsbrytare

Trade Mark/ Varumärke: GARO

Type Designation / Typbeteckning: GCD...

We hereby declare that our product fulfils the requirements of following EC directives/
Vi intygar härmed att vår produkt uppfyller krav enligt följande EU direktiv:

- ☒ The Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU I Lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU.
- ☐ Electromagnetic compatibility (EMC) 2004/108/EU/Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2004/ 108/EU.
- ☒ RoHS Directive (RoHS) 2015/863/EU I RoHS direktivet (RoHS) 2015/863/EU.
- ☒ No electromagnetic compatibility (EMC) immunity or emission tests are required on the assembly/
Produkten innehåller inte elektroniska apparater som påverkas enligt förbehållen enligt direktivet
(EMC) 2004/108/EU

The following harmonised standards (latest edition) or technical specifications which comply with good engineering practice in safety matters in force within the EU have been used in the design: /

Följande harmoniserade standarder (senaste utgåva) eller tekniska specifikationer som uppfyller god säkerhetsteknik praxis inom EG har använts i konstruktionen: SS EN 61008-1

- ☒ The equipment conforms completely with the above stated harmonised standards or technical specifications. /
Materielen överensstämmer helt med ovan angivna harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer.

Garo
Company/Företag


Sign/Underskrift

Quality Manager/Kvalitets- och Miljöchef Position/Befattning

Name / Namnförtydligande
Paul Fox